



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ "ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ"
Свидетельство о регистрации №РОСС RU.31623.04ПЮНО

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССГБ.RU.ПБ01.Н.00050

№ ПС 00260

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Сибирский элемент-Рента-К».
(наименование и местонахождение заявителя) Адрес: 249832, Россия, Калужская область, Дзержинский район, д. Обухово, д.1Б. ИНН 4027087944. Телефон +7 (4842) 40-00-40.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Сибирский элемент-Рента-К».
(наименование и местонахождение изготовителя продукции) Адрес: 249832, Россия, Калужская область, Дзержинский район, д. Обухово, д.1Б. ИНН 4027087944. Телефон +7 (4842) 40-00-40;

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОС «ПОЖГАРАНТ» Общество с ограниченной ответственностью «Гарантия Качества». Адрес: 236022, г. Калининград, ул. Дмитрия Донского 7/11, офис 101. Тел. 8 (800)700-22-56, ОГРН 1153926025901.
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдвшего сертификат соответствия) Свидетельство № ССГБ RU.ПБ01 до 24.01.2020.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Конструкция из блоков стеновых неармированных из ячеистого бетона автоклавного твердения, марки по плотности: Д500, Д600, класс прочности на сжатие не ниже В3,5, толщина стены не менее 100мм, на кладочном клеевом растворе, выпускаемых по ГОСТ 31360-2007 «Изделия стеновые неармированные из ячеистого бетона автоклавного твердения. Технические условия». Серийный выпуск.
(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции строительные Метод испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции». ГОСТ 30247.0-94 «Конструкции строительные. Метод испытаний на огнестойкость». Предел огнестойкости несущей стены REI 360, при равномерном распределении нагрузки 5т/пог.м. (без учета собственного веса), класс огнестойкости К0(45).
(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация) код ОКПД2 23.61.12.210 код ТН ВЭД 681099


ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протокол испытаний № 00055/ЕМ-16 от 18.05.2017 года, ИЛ «Пожгарант» Общество с ограниченной ответственностью «Гарантия Качества», № ССГБ RU. 28ПБ01 до 24.01.2020 года.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ ГОСТ 31360-2007 «Изделия стеновые неармированные из ячеистого бетона автоклавного твердения. Технические условия».
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 18.05.2017 по 17.05.2022

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)
Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

 Фатеева М.Е.
Секерин Е.С.

