

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
 регистрационный №РОСС RU.М704.04ЮАБ0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ИСОПБ.RU.ПР026/2.Н.00053

000464

(номер сертификата соответствия)

(уникальный номер блока)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(полное наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Егорьевский Завод Строительных материалов». Адрес: 140300, Московская обл., г. Егорьевск, ул. Меланкистов, д. 3Б. ОГРН 1075011001383. Тел. (495)980-20-84, факс (495)984-56-08.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(полное наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Егорьевский Завод Строительных материалов». Адрес: 140300, Московская обл., г. Егорьевск, ул. Меланкистов, д. 3Б. Тел. (495)980-20-84, факс (495)984-56-08.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(полное наименование органа по сертификации, выдávшего сертификат соответствия)

ОС «Отнестойкость» ЗАО «ЦСИ «Отнестойкость». 109428, г. Москва, ул. 2-ая Институтская, д. 6, тел. (495) 709-32-83, факс (495) 709-32-84. ОГРН: 1105018003936. Свидетельство о подтверждении компетентности № ИСОПБ ЮАБ0.RU.ОС.ПР.026/2 выдано 23.12.2011 г. Ассоциацией «Национальный союз организаций в области обеспечения пожарной безопасности».

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертификационной программе, позволяющая провести идентификацию)

Конструкция ограждающая несущая из блоков стеновых неармированных из ячеистого бетона автоклавного твердения (марка по плотности не ниже D400, класс по прочности на сжатие не ниже В2,0, толщина не менее 200 мм, ГОСТ 31360-2007) на кладочном клеювом растворе. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
57 4140

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(полное наименование стандарта, стандарта организации, свода правил, условий договора на соответствие требованиям которых производится сертификация)

ГОСТ 30247.0-94, ГОСТ 30247.1-94, ГОСТ 30401-96: предел огнестойкости фрагмента конструкции ограждающей несущей из блоков стеновых неармированных из ячеистого бетона автоклавного твердения на кладочном клеювом растворе составляет REI 240 при равномерно распределенной нагрузке 7,5 т/м² и (без учета собственного веса); класс пожарной опасности К0(45).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы испытаний №№ 1 ед/с/к-2012, 2 ед/с/к/п-2012 от 09.01.2013 г. ИЦ «Отнестойкость» ЗАО «ЦСИ «Отнестойкость», рег. № ИСОПБ ЮАБ0.RU.ИЦ.ПР.024/2 от 23.12.2011 г.; Акт о результатах оценки производства № 036 ед/с/к/п от 26.11.2012 г. ОС «Отнестойкость» ЗАО «ЦСИ «Отнестойкость», рег. № ИСОПБ ЮАБ0.RU.ОС.ПР.026/2 выдано 23.12.2011 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(список документов, представленных заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 16.01.2013 по 15.01.2016



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

A. A. Razakovskiy
А. В. Разаконский

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

M. M. Nazarova
М. М. Назарова