



СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
СЕРТИФИКАТ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ ССПБ.RU.ОП031.Н.00898

Зарегистрирован в государственном реестре
 Системы сертификации в области пожарной
 безопасности «03» июля 2009 г.

Действителен до «03» июля 2012 г.

Настоящий сертификат удостоверяет, что идентифицированный надлежащим образом образец:

**Изделия стеновые неармированные (блоки) из ячеистого бетона
 автоклавного твердения (марка по плотности не ниже D 400, класс
 прочности не ниже В1,5, толщина не менее 200 мм),
 выпускаемые по ГОСТ 31360-2007**

57 4140
 код ОКП

Наименование продукции

 код ТН ВЭД

соответствует требованиям пожарной безопасности, установленным в
 СНиП 21-01-97* (п. 5.18*):

**предел огнестойкости образца стены несущей из изделий стеновых неармированных
 (блоков) из ячеистого бетона автоклавного твердения составляет не менее REI 180
 (ГОСТ 30247.0-94) при равномерно распределенной нагрузке 7,5 т/пог. м**

Наименование ИД

Добровольная сертификация

Сертификат распространяется на серийное производство

Серийное производство, номер, размер и дата выпуска партии, номер и дата контракта поставки, номер единичного изделия

Сертификат выдан ОАО «Липецкий завод изделий домостроения», ОКПО 29829015

Наименование предприятия, организации

398011, г. Липецк, ул. Астраханская, д. 1

Тел. (4742) 43-82-86, факс (4742) 43-51-77

Адрес, телефон, факс

Изготовитель ОАО «Липецкий завод изделий домостроения», ОКПО 29829015

Наименование предприятия, организации

398011, г. Липецк, ул. Астраханская, д. 1

Тел. (4742) 43-82-86, факс (4742) 43-51-77

Адрес, телефон, факс

Руководитель органа по сертификации

Н. В. Ковыршина

Эксперт

А. В. Ржанковский



№ 0227089